

# Refrigeratore - BR 150 LN insonorizzato

## Dati Tecnici (218094)

Temp. acqua min. raggiungibile	°C	-10
Temp. acqua max. raggiungibile	°C	15
Temp. aria esterna standard	°C	35

<b>Pompa idraulica</b>	n°	1
Portata	m <sup>3</sup> /h	da 9 a 36
Prevalenza totale	kPa	da 350 a 220
Pressione max.	Bar	6
Serbatoio inerziale	litri	660
Collegamenti idraulici	mm	50 ( 2" )

FUNZIONAMENTO		STANDARD	PISTE DI GHIACCIO
Collegamento elettrico	conduttori	4x50 mm <sup>2</sup>	4x50 mm <sup>2</sup>
Potenza max assorbita	kW	58	40
Corrente max. assorbita MRA	A	105	70,5
Corrente di spunto LRA	A	330	286
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	<b>400/3/50 +PE</b>	<b>400/3/50 +PE</b>

Pressione sonora @5m	db (A)	55*
Peso di trasporto	kg	2.000
Peso in esercizio	kg	2.750
Lunghezza (di trasporto)	mm	4.250
Larghezza (di trasporto)	mm	1.250
Altezza(di trasporto)	mm	2.400

## Optional

Cavi di collegamento 3 x 1 x 50 mm<sup>2</sup> + 35 mm<sup>2</sup> GV- Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm



*\*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.*

*Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 04/20

**BRENTA RENT S.r.l.** Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00  
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**  
e.mail: [brenta@brentarent.it](mailto:brenta@brentarent.it) [www.brentarent.it](http://www.brentarent.it) PEC: [brentarent@pec.it](mailto:brentarent@pec.it)  
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982  
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001