

Refrigeratore - BR 250 Y LN insonorizzato

Dati Tecnici (221129)

Temp. acqua min. raggiungibile	°C	-10
Temp. acqua max. raggiungibile	°C	15
Temp. aria esterna standard	°C	35

Pompa idraulica	n°	1
Portata	m ³ /h	da 15 a 45
Prevalenza totale	kPa	da 372 a 234
Pressione max.	Bar	6
Serbatoio inerziale	litri	660
Collegamenti idraulici	mm	100 (4")

FUNZIONAMENTO		STANDARD	(PISTE DI GHIACCIO)
Collegamento elettrico	morsetti	M 10	M 10
Potenza max assorbita	kW	110	77
Corrente max. assorbita MRA	A	190	143
Corrente di spunto LRA	A	390	377
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+PE	400/3/50+PE

Pressione sonora @5m	db (A)	59*
Peso di trasporto	kg	2.850
Peso in esercizio	kg	3.530
Lunghezza (di trasporto)	mm	4.400
Larghezza (di trasporto)	mm	2.450
Altezza (di trasporto)	mm	2.400

Optional

Connection cable 3 x 1 x 120 mm² + 1 x 70 mm²
Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 4" / 100 mm



**Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.
Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 09/21

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**
e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001